



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике в поселке Игра

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 1820 427145, УР, п. Игра, ул. Труда, 17 « 25 » апреля 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по УР в п. Игра
Ивановой Татьяной Юрьевной при проведении профилактического визита в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ИГРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №4 ИНН 1809003399 ОГРН 1021800676017

Адрес юридического лица адрес: 427145, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ИГРИНСКИЙ, П.
ИГРА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.86Г

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1) согласно протоколу осмотра от 14.04.2025г. в нарушение требований пункта 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.1617 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в складском помещении для хранения овощей образовательного учреждения, находящегося в отдельно стоящем здании, деревянный пол с дефектами: следы протеканий, гниения, щели, трещин между досками, зазоров между стеной и полом, отслоения окрашенной поверхности. Выявленные дефекты не позволяют проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Не обеспечена грызунонепроницаемость складского помещения, что не исключает возможность проникновения мышевидных грызунов в данное помещение.
- 2) согласно экспертному заключению № 313/1 от 21.04.2025г, протоколу измерения искусственной освещенности № 59/О от 15.04.2025г, выданному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Глазове, уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам: измеренные уровни в групповой №2 (ясельная группа) составляет 269+25 Лк, групповой №4 (подготовительная группа) составляет 253+23 Лк, групповой №7 (младшая группа) составляет 301+28 Лк, при нормируемом уровне 400 Лк., что не соответствует п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", раздел V п.144 табл.5.54 п.15 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- 3) согласно протоколу осмотра от 14.04.2025г. в нарушение требований пункта 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на пищеблоке образовательного учреждения приточно-вытяжная вентиляция в не рабочем состоянии. Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: в срок до 31.12.2025 года

- в складском помещении для хранения овощей, провести ремонт пола, обеспечивающий проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и обеспечить грызунонепроницаемость складского помещения.

- в групповых №2 (ясельная группа), групповой №4 (подготовительная группа), групповой №7 (младшая группа) обеспечить уровни освещенности до гигиенических нормативов (400Лк).

- пищеблок образовательного учреждения обеспечить приточно-вытяжной вентиляцией

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИГРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №4 ИНН 1809003399 ОГРН 1021800676017

Адрес юридического лица адрес: 427145, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ИГРИНСКИЙ, П. ИГРА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.86Г

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п. Игра по адресу: 427145, Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Труда, 17 по e-mail: to-igra@udmnet.ru, тел./факс (34134)4-17-75 или иным доступным способом в срок до «31» декабря 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 ст. 19.5.

Главный специалист-эксперт

ТО Управления Роспотребнадзора по УР в п. Игра




Т.Ю. Иванова

(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» 04 2025г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)